

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ21.В.00439  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373964  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Карбогласс Красноярск" (ООО "Карбогласс Красноярск").  
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 29.  
ОГРН: 1102468005034. Телефон (391) 263-13-30; 263-12-30, факс (391) 263-12-15.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Карбогласс Красноярск" (ООО "Карбогласс Красноярск").  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 29.  
ОГРН: 1102468005034.  
Телефон (391) 263-13-30; 263-12-30, факс (391) 263-12-15.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "СибТест" ООО "Центр пожарной экспертизы". 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, телефон: (391) 223-66-60, факс: (391) 290-50-05. ОГРН: 1082468052567. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ21 выдан 28.12.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков: панели монолитные поликарбонатные строительные  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) "КАРБОГЛАСС".  
ТУ 2256-001-64088334-2013.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
22 5691

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) См. Приложение № 0183132.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2 (группа горючести - Г2; группа воспламеняемости - В2; группа по дымообразующей способности - Д2; группа по токсичности продуктов горения - Т2).  
Протокол испытаний № 365-13/С-ВМ от 15.10.2013 г. НИЛ "СибТест" ООО "ЦПЭ", адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН40 выдан 28.12.2010 г. до 27.12.2015 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 504/ТР-13 от 13.09.2013 г. ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ".

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.10.2013 по 31.10.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
С.В. Амельчугова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
С.П. Амельчугов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ21.В.00439

(обязательная сертификация)

ТР 0183132

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	МЕТОД II
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п.п. 4.18, 4.20



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

С.В. Амельчугова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов